



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ υπηρεσίας ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ στον Νομό ΡΕΘΥΜΝΗΣ							
1	2	3	4	5	6	7	8
A/A	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΧΩΡΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΩΡΩΝ	ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΤΟΜΑ	ΣΤΑΘΕΡΟΤΥΠΟ Ή ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (M2)	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΟΥ (M2)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (M2)
A							
A1	Επίτροπος	Γραφειακός χώρος	1	1	12,50	12,50	
A2	Προϊστάμενος Τμήματος	Γραφειακός χώρος	1	1	12,50	12,50	
A3	Υπάλληλοι	Γραφειακός χώρος	2	5	7,50	37,50	
	Σύνολο ωφέλιμης επιφάνειας χώρων						62,50
E	ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ						
E1	SERVER	Αποθηκευτικός χώρος	1		10,00	10,00	
E2	Χώρος φωτοτυπικών μηχανημάτων - Αποθήκη Χάρτου	Γραφειακός χώρος	1			0,00	
E3	Χώρος αποδυτηρίων καθαριστηρίων -Αποθήκη ειδών καθαριότητας	Γραφειακός χώρος	1			0,00	
E4	Αρχείο	Αποθηκευτικός χώρος	1		30,00	30,00	
	Σύνολο ωφέλιμης επιφάνειας ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ						40,00
	Σύνολο χώρων και στόμων			8	7		102,50
	Σύνολο ωφέλιμης επιφάνειας χώρων						
	Προσάδωση εμβαδού για χώρους υγιεινής, διαδρόμους εξυπηρέτησης χώρων και εξωτερικούς τοίχους (25%)						25,63
	Σύνολο μκτής επιφάνειας χώρων						128,13

Παρατηρήσεις:

- Οι οργανικές θέσεις έχουν δοθεί από την στεγαζόμενη υπηρεσία.
- Οι γραφειακοί χώροι και οι χώροι συνάθροισης κοινού είναι κύριας χρήσης.
- Οι αποθηκευτικοί χώροι μπορούν να είναι και βοηθητικής χρήσης.
- Αυτό το έντυπο αποτελεί σταθερότυπο της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας και Στέγασης του Τμήματος Ε του Υπουργείου Οικονομικών (έγγραφο ΔΤΥΕ 1044039/353 ΕΞ 2013).
- Η κατανομή χώρων προτείνεται από την υπηρεσία μας και είναι ενδεικτική.
- Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ και σε WC για ΑΜΕΑ καθώς και στην έξοδο κινδύνου του κτιρίου και την ενεργητική πυρασφάλεια του αρχείου. Το Ποιοποιητικό Πυρασφάλειας να περιλαμβάνει τόσο τους χώρους γραφείου όσο και τους χώρους συνάθροισης κοινού (π.χ. αίθουσα ακροατηρίου).
- Το βάρος σταθερών βιβλιοθηκών σε όροφο πρέπει να μην υπερβαίνει το επιτρεπόμενο κινητό φορτίο (π.χ. $350\text{Kg}/\text{m}^2$ ή $200\text{Kg}/\text{m}^2$) της συγκεκριμένης πλάκας του ορόφου. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το βάρος βιβλιοθηκής εγγράφων είναι σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κώδικα $850\text{Kg}/\text{m}^2$.
- Ο χώρος αρχείου με κυλιόμενες βιβλιοθήκες δημιουργεί μεγάλα συγκεντρωμένα φορτία και εάν ο όροφος δεν έχει ειδική στατική ρόβλεψη το αρχείο χωροθετείται μόνο σε χώρο εδραζόμενο επί εδάφους.
- Η αίθουσα ακροατηρίου είναι επιθυμητή αλλά όχι δεσμευτική να έχει καθαρό ύψος 4.00m λόγω διαμόρφωσης βάρους δικαστών ύψους 80-80cm.
- Όλοι οι χώροι κύριας χρήσης πρέπει να έχουν ελάχιστο καθαρό ύψος 2.40m.

ΘΕΩΡΗΣΗ

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Αικατερίνη Πατσαδέλη

ΣΥΝΤΑΞΗ

Η Μηχανικός ΠΕ

Ε. Γενία Μυριανθοπούλου

