

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Αθήνα :25/10/2019

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

11^η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

Αριθ. Πρωτ.: 64827

ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση εργασιών ετήσιας συντήρησης ή/ και αναγόμωσης των:

- i) **195** φορητών και τροχήλατων πυροσβεστήρων και **8** φιαλών συστήματος CO2 και FM200, του Κεντρικού Καταστήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επί των οδών Βουρνάζου 4 και Τσόχα, στους Αμπελόκηπους- Αθήνα, και
- ii) **33** πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 5 kgr, 6 kgr και 12 kgr, οι οποίοι προορίζονται να καλύψουν ανάγκες περιφερειακών υπηρεσιών και έχουν τις προδιαγραφές κατασκευής EN3 ή NHS 18/72,
- iii) την υδραυλική δοκιμή όσων χρήζουν ανάγκης, μετά του απαραίτητου ελέγχου φιάλης συστήματος κατάσβεσης, την αποσυναρμολόγηση, τη μεταφορά στο εργαστήριο και επανασυναρμολόγηση αυτών, καθώς και τη συντήρηση και θέση σε λειτουργία (εάν είναι εφικτό) του τοπικού συστήματος πυρανίχνευσης,

Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω εργασιών, εκτιμάται στο ποσό των **3.064,52 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ή 3.800,00 ευρώ με ΦΠΑ.**

Ειδικότερα:

- 1) Οι εργασίες ελέγχου αναγόμωσης των πυροσβεστήρων θα εκτελεστούν υπό την παρακολούθηση και σύμφωνα με τις υποδείξεις της ομάδας Πυροπροστασίας του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θα περιλαμβάνουν:
 - τη χορήγηση κάρτας εργασίας η οποία θα αναφέρει των αριθμό των πυροσβεστήρων, τον αύξοντα αριθμό του, τον τύπο τους, την ημερομηνία

πέρατος ζωής των πυροσβεστήρων καθώς και όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αναγνώριση και καταχώρηση τους και

- την τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στο λαιμό των πυροσβεστήρων μετά από κάθε ετήσια συντήρησή τους (εκτός των πυροσβεστήρων CO₂),

2) Ο περιοδικός έλεγχος, η συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α. 618/43/03.01.05(Β'52/2005) και 17230/671/01.09.2005(Β'1218/2005), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 618/43 20/01/2005, όλοι οι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως των 6-12kg, υποχρεωτικά πρέπει να έχουν λάστιχο εκτόξευσης και ιμάντα στήριξης λάστιχου. Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 618/43 όσοι πυροσβεστήρες δεν φέρουν ανάγλυφα στο σώμα: τον Οίκο κατασκευής, Έτος κατασκευής και Serial Number, θεωρούνται άχρηστοι και ακατάλληλοι προς χρήση.

3) Η Ανάδοχος εταιρεία πρέπει να διαθέτει:

- Πιστοποιητικό ISO 9001.
- Άδεια Λειτουργίας εργαστηρίου αναγόμωσης πυροσβεστήρων υψηλής και χαμηλής πίεσης.
- Πιστοποιητικά ξηράς κόνεως των πυροσβεστήρων.

4) Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επισκεφτούν τους χώρους εκτέλεσης των σχετικών εργασιών προκειμένου να αποκτήσουν ίδια αντίληψη των συνθηκών.

5) Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο, το αργότερο μέχρι την **4^η Νοεμβρίου 2019** και ώρα **15.00**, στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, γρ. **032** στο ισόγειο. Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την **5^η Νοεμβρίου 2019** και ώρα **10.00**, στο γρ. **6.19, 6^{ος} όροφος**.

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει :

1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνετε ότι:

- Τηρώ τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του

ν. 4412/2016 (περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας).

- Αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της ανωτέρω τεχνικής περιγραφής.

2. Οικονομική προσφορά (με υπογραφή και σφραγίδα του νομίμου εκπροσώπου)

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Ανάδοχος θα κληθεί προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (πρωτότυπο)

Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. Φορολογική ενημερότητα**Γ. Ασφαλιστική ενημερότητα**

Δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομίμου εκπροσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Διοικητικής Υποστήριξης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΥΡΓΑΛΗ